105066, город Москва,
улица Новая Басманная,
дом 28 стр.1,помещение 8.
www.opo-np.ru
info@opo-np.ru
Тел.:+7 (985) 364-88-90
+7 (499) 261-71-76
+7 (499) 261-69-42
+7 (499) 261-69-55

ОБЪЕДИНЕНИЕ ПОДРЯДНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ

Протокол № 220

Заседания органа по рассмотрению дел о применении мер дисциплинарного воздействия Дисциплинарной комиссии Ассоциации «Саморегулируемая организация «Объединение подрядных организаций»

город Москва «13» декабря 2018 года.

Дата проведения заседания – 13.12.2018 года.
Место проведения заседания – РФ, 105056, город Москва, Новая Басманная, дом 28/1, офис 8.
Форма проведения заседания – совместное очное присутствие членов Дисциплинарной комиссии Ассоциации «Саморегулируемая организация «Объединение подрядных организаций» (далее – Ассоциация)

Заседание открыто – 12 часов 00 минут.
Заседание закрыто - 12 часов 30 минут.

Присутствуют члены Дисциплинарной комиссии Ассоциации «СРО «ОПО»:

1. Клинова Галина Николаевна – Председатель комиссии;
2. Самохотова Татьяна Анатольевна – Член комиссии;
3. Швец Дмитрий Юрьевич - Член комиссии;

Заседание Дисциплинарной комиссии считается правомочным, подтверждено присутствие 3 (трех) членов Дисциплинарной комиссии от общего состава 3 (трех) членов Дисциплинарной комиссии

Приглашены:

1. Главный специалист Контрольной комиссии Ассоциации «СРО «ОПО» Викулин Андрей Анатольевич;
2. **ООО «НЕОН»** (ИНН 7729642954);
3. Представитель **Комитета государственного строительного надзора города Москвы** (МОСГОССТРОЙНАДЗОР).

Присутствуют:

1. Главный специалист Контрольной комиссии Ассоциации «СРО «ОПО» Викулин Андрей Анатольевич.

ПОВЕСТКА ДНЯ

1. **Избрание секретаря заседания**;

2. **Рассмотрение дел о применении мер дисциплинарного воздействия к члену Ассоциации «СРО «ОПО»:**
   ООО «НЕОН» (ИНН 7729642954).

По первому вопросу повестки дня:

Выступила Клинова Галина Николаевна с предложением избрать секретарем заседания Самохотову Татьяну Анатольевну.

Результаты голосования:

«За»	3 (три)
«Против»	0 (ноль)
«Воздержались»	0 (ноль)

Приняли решение: избрать секретарем заседания Самохотову Т.А.

По второму вопросу повестки дня:

Слушали информацию главного специалиста Контрольной комиссии Ассоциации «СРО «ОПО» Викулина Андрея Анатольевича:

В Ассоциацию «СРО «ОПО» поступил акт проверки (№ 10804/18 от 05.12.2018 года) Комитета государственного строительного надзора города Москвы (МОСГОССТРОЙНАДЗОР) входящий № 487 от 07.12.2018 года, **в отношении члена Ассоциации ООО «НЕОН»** (ИНН 7729642954; адрес местонахождения: 115114, город Москва, Дербеневская набережная, дом 11, офис № В807).

В акте указано следующее:

В ходе проведения проверки в отношении **ООО «НЕОН»** (ИНН 7729642954) осуществляющего строительство и реконструкцию проектируемого проезда 5411 улицы местного значения (от Никулинского проезда до Никулинской улицы), расположенного по адресу: г. Москва, ЗАО, Тропарево-Никулино, район Тропарево-Никулино выявлены нарушения обязательных требований (нормативных) правовых актов:

Нарушения выявлены 03.12.2018

В нарушение проекта №0173200001517000290-П2-ПОС., СНиП 12-03-2001

1) Не в полном объеме выполнено локальное ограждение мест производства работ с перепадом высот более 2-х метров – нарушение проекта №0173200001517000290-П2-ПОС., л. 1., СНиП 12-03-2001, п.6.2.16.

2) Бытовые помещения частично не оборудованы автоматической пожарной сигнализацией с выводом сигнала на диспетчерский пункт – нарушение проекта №0173200001517000290-П2-ПОС., л. 51.

3) Допускается совместное хранение баллонов с кислородом и пропаном на территории строительной площадки – нарушение проекта №0173200001517000290-П2-ПОС., л.50.

4) У въездов на территорию стройплощадки не установлены планы пожарной защиты с нанесенными строящимися и вспомогательными объектами и сооружениями, въездами, подъездами, местоположением водо-источников, средств пожаротушения и связи – нарушение проекта №0173200001517000290-П2-ПОС., л. 51.

5) В зимнее время при температуре -5º моечные посты не оборудуются компрессорами для сухой очистки колес сжатым воздухом – нарушение проекта №0173200001517000290-П2-ПОС, л. 45.

6) Ограждение строительной площадки имеет проемы, возможен доступ посторонних лиц – нарушение проекта №0173200001517000290-П2-ПОС, л. 47.

7) Не в полном объеме выполнено покрытие строительной площадки и мест производства работ железобетонными плитами на слое из песка толщенной 0,2 м. – нарушение проекта №0173200001517000290-П2-ПОС, л. 5.

8) В нарушение ч. 6 ст. 52 ГрК РФ – нарушение проекта раздел 7. «Мероприятия по охране окружающей среды» Книга 3 «Технологический регламент процесса обращения с отходами строительства и сноса», стр. 4) До начала работ на строительном объекте не оформлено открытие Разрешения на перемещение отходов строительства и сноса для переработки/захоронения, являющегося основанием для их перемещения.

Рекомендуется:
- открыть дисциплинарное производство в отношении члена Ассоциации «СРО «ОПО»:
ООО «НЕОН» (ИНН 7729642954);

- вынести **ООО «НЕОН»** (ИНН 7729642954) предписание об обязательном устранении выявленных нарушений в **срок до 20.12.2018 г.** в соответствии со статьей 55.15 часть 1 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

Результаты голосования:

«За»	3 (три)
«Против»	0 (ноль)
«Воздержались»	0 (ноль)

Приняли решение:

Открыть дисциплинарное производство в отношении члена Ассоциации СРО «ОПО»:
ООО «НЕОН» (ИНН 7729642954).

Вынести **ООО «НЕОН»** (ИНН 7729642954) предписание об обязательном устранении выявленных нарушений в **срок до 20.12.2018 г.** в соответствии со статьей 55.15 часть 1 Градостроительного кодекса Российской Федерации;

Направить выписку из настоящего протокола в **Комитет государственного строительного надзора города Москвы.**

Направить выписку из настоящего протокола **ООО «НЕОН»** (ИНН 7729642954).

Председатель Дисциплинарной комиссии
Ассоциации «СРО «ОПО» Г.Н. Клинова

Секретарь Дисциплинарной комиссии
Ассоциации «СРО «ОПО» Т.А. Самохотова

ЗАВЕРЕНО, ПРОШНУРОВАНО, ПРОНУМЕРОВАНО И СКРЕПЛЕНО ПЕЧАТЬЮ

Генеральный директор
Ассоциации "СРО "ОПО"

Самохотова Т.А