105066, город Москва,
улица Новая Басманная,
дом 28 стр.1,помещение 8.
www.opo-np.ru
info@opo-np.ru
Тел.:+7 (985) 364-88-90
+7 (499) 261-71-76
+7 (499) 261-69-42
+7 (499) 261-69-55

ОБЪЕДИНЕНИЕ ПОДРЯДНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ

Протокол № 226

Заседания органа по рассмотрению дел о применении мер дисциплинарного воздействия Дисциплинарной комиссии Ассоциации «Саморегулируемая организация «Объединение подрядных организаций»

город Москва «07» февраля 2019 года.

Дата проведения заседания – 07.02.2019 года.
Место проведения заседания – РФ, 105056, город Москва, Новая Басманная, дом 28/1, офис 8.
Форма проведения заседания – совместное очное присутствие членов Дисциплинарной комиссии Ассоциации «Саморегулируемая организация «Объединение подрядных организаций» (далее – Ассоциация)

Заседание открыто – 12 часов 00 минут.
Заседание закрыто - 12 часов 30 минут.

Присутствуют члены Дисциплинарной комиссии Ассоциации «СРО «ОПО»:

1. Клинова Галина Николаевна – Председатель комиссии;
2. Самохотова Татьяна Анатольевна – Член комиссии;
3. Швец Дмитрий Юрьевич - Член комиссии;

Заседание Дисциплинарной комиссии считается правомочным, подтверждено присутствие 3 (трех) членов Дисциплинарной комиссии от общего состава 3 (трех) членов Дисциплинарной комиссии

Приглашены:

1. Главный специалист Контрольной комиссии Ассоциации «СРО «ОПО» Викулин Андрей Анатольевич;
2. **ООО «Строительно-монтажное управление №12»** (ИНН 5046072134);
3. Представитель **Комитета государственного строительного надзора города Москвы** (МОСГОССТРОЙНАДЗОР).

Присутствуют:

1. Главный специалист Контрольной комиссии Ассоциации «СРО «ОПО» Викулин Андрей Анатольевич.

ПОВЕСТКА ДНЯ

1. **Избрание секретаря заседания**;

2. **Рассмотрение дела о применении мер дисциплинарного воздействия к члену Ассоциации «СРО «ОПО»:**
   ООО «Строительно-монтажное управление №12» (ИНН 5046072134).

По первому вопросу повестки дня:

Выступила Клинова Галина Николаевна с предложением избрать секретарем заседания Самохотову Татьяну Анатольевну.

Результаты голосования:

«За»	3 (три)
«Против»	0 (ноль)
«Воздержались»	0 (ноль)

Приняли решение: избрать секретарем заседания Самохотову Т.А.

По второму вопросу повестки дня:

Слушали информацию главного специалиста Контрольной комиссии Ассоциации «СРО «ОПО» Викулина Андрея Анатольевича:

В Ассоциацию «СРО «ОПО» поступил акт проверки (№ 164/19 от 31.01.2019 года) Комитета государственного строительного надзора города Москвы (МОСГОССТРОЙНАДЗОР) входящий № 038 от 04.02.2019 года, **в отношении члена Ассоциации ООО «Строительно-монтажное управление №12»** (ИНН 5046072134; адрес местонахождения: 108841, город Москва, город Троицк, Микрорайон «В», дом 55, комната 100).

В акте указано следующее:

В ходе проведения внеплановой выездной проверки в отношении **ООО «Строительно-монтажное управление №12»** (ИНН 5046072134) осуществляющего строительство объекта капитального строительства «Многоквартирный жилой дом с подземной автостоянкой и встроенными нежилыми помещениями», расположенного по адресу: г. Москва, ЮВАО, Рязанский, ул. Федора Полетаева, вл. 15А, стр.1; вл. 15, корп.5 выявлены нарушения обязательных требований (нормативных) правовых актов:

Нарушения выявлены 24.01.2019

1. В нарушение том 6 «Проект организации строительства», л. 45, СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1» п.5.13 Не все рабочие, находящиеся на участках работ (лесах, монтажном горизонте, перекрытиях) обеспечены касками, и используют монтажные пояса.
2. В нарушение том 6 «Проект организации строительства», л. 45, СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1» п.6.2.3 Рабочими для входа в строящиеся здание используются проемы не защищенные сверху козырьком шириной не менее 2м.

Нарушения выявлены 31.01.2019

в ходе проверки с выездом на место выявлено

3. В нарушение ПОС раздел 6 ПДРД-ЛИ-ГР-15-ПОС лист 45; СНиП 12-03-2001 п.6.2.16 рабочие места и проходы к ним расположенные на перекрытиях на высоте более 1.3м и на расстоянии менее 2м не имеют ограждения
4. В нарушении ПОС раздел 6 ПДРД-ЛИ-ГР-15-ПОС лист 45; СНиП 12-04-2002 п. 8.1.11 устройство лестничных маршей секция 1 с 8-11эт не имеют ограждений
5. В нарушении ПОС раздел 6 ПДРД-ЛИ-ГР-15-ПОС лист 45; СНиП 12-04-2002 п.7.2.4 местами 8-11 этаж не закрыты технологические проемы в меж. Этажных перекрытиях
6. В нарушение ПОС раздел 6 ПДРД-ЛИ-ГР-15-ПОС лист 45; СНиП 12-03-2001 п.6.2.16 п.8.1.2 лестничные марши и площадки с 5-11 этаж не очищены от снега и льда

7. В нарушение раздел 6 «Проект организации строительства» (шифр ПДРД-ЛИ-ГР-15-ПОС), л. 51,52 согласно журналу въезда-выезда строительной техники отмечается проведение работ и въезд строительной техники в ночное время.

8. В нарушение раздел 6 «Проект организации строительства» (шифр ПДРД-ЛИ-ГР-15-ПОС), стройгенплан л.1 В осях 9-10 после проведения работ по засыпке пазух котлована ограждение стройплощадки из металлического профиля не восстановлено.

Рекомендуется:
- открыть дисциплинарное производство в отношении члена Ассоциации «СРО «ОПО»:
ООО «Строительно-монтажное управление №12» (ИНН 5046072134);

- вынести **ООО «Строительно-монтажное управление №12»** (ИНН 5046072134) предписание об обязательном устранении выявленных нарушений в **срок до 28.02.2019 г.** в соответствии со статьей 55.15 часть 1 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

Результаты голосования:

«За»	3 (три)
«Против»	0 (ноль)
«Воздержались»	0 (ноль)

Приняли решение:

Открыть дисциплинарное производство в отношении члена Ассоциации СРО «ОПО»:
ООО «Строительно-монтажное управление №12» (ИНН 5046072134).

Вынести **ООО «Строительно-монтажное управление №12»** (ИНН 5046072134) предписание об обязательном устранении выявленных нарушений в **срок до 28.02.2019 г.** в соответствии со статьей 55.15 часть 1 Градостроительного кодекса Российской Федерации;

Направить выписку из настоящего протокола в **Комитет государственного строительного надзора города Москвы.**

Направить выписку из настоящего протокола **ООО «Строительно-монтажное управление №12»** (ИНН 5046072134).

Председатель Дисциплинарной комиссии
Ассоциации «СРО «ОПО» Г.Н. Клинова

Секретарь Дисциплинарной комиссии
Ассоциации «СРО «ОПО» Т.А. Самохотова

ЗАВЕРЕНО, ПРОШНУРОВАНО, ПРОНУМЕРОВАНО И СКРЕПЛЕНО ПЕЧАТЬЮ

Генеральный директор
Ассоциации "СРО "ОПО"

Самохотова Т.А