105066, Москва
Новая Басманная
28/1, офис 8

www.opo-np.ru
info@opo-np.ru

Тел.: +7 (499) 975-22-59
+7 (499) 975-22-61
+7 (499) 975-22-79

ОБЪЕДИНЕНИЕ ПОДРЯДНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ

Протокол № 97/1

Заседания органа по рассмотрению дел о применении мер дисциплинарного воздействия Дисциплинарной комиссии Некоммерческого партнерства «Объединение подрядных организаций» саморегулируемая организация

город Москва «30» июля 2015 года

Дата проведения заседания – 30.07.2015 года.
Место проведения заседания – РФ, 107078, город Москва, Докучаев переулок, дом 19.
Форма проведения заседания – совместное очное присутствие членов Дисциплинарной комиссии Некоммерческого партнерства «Объединение подрядных организаций» саморегулируемая организация (далее – Партнерство)

Заседание открыто – 14 часов 00 минут.
Заседание закрыто - 14 часов 30 минут.

Присутствуют члены Дисциплинарной комиссии НП «ОПО» СРО:

1. Клинова Галина Николаевна – Председатель комиссии;
2. Самохотова Татьяна Анатольевна – Член комиссии;
3. Швец Дмитрий Юрьевич - Член комиссии;

Заседание Дисциплинарной комиссии считается правомочным, подтверждено присутствие 3 (трех) членов Дисциплинарной комиссии от общего состава 5 (пять) членов Дисциплинарной комиссии

Приглашены:

1. Главный специалист Контрольной комиссии НП «ОПО» СРО Сергеев Евгений Валерьевич;
2. Представитель Комитета государственного строительного надзора города Москвы **МОСГОССТРОЙНАДЗОР**;
3. Представитель **ООО «Строительно-монтажное управление № 12»** (ИНН 5046072134); Генеральный директор Световидов Михаил Евгеньевич;

Присутствуют:

1. Главный специалист Контрольной комиссии НП «ОПО» СРО - Сергеев Евгений Валерьевич;
2. Представитель **ООО «Строительно-монтажное управление № 12»** (ИНН 5046072134) заместитель Главного инженера – Богачев Евгений Валерьевич;

ПОВЕСТКА ДНЯ

1. Избрание секретаря заседания;
2. **Рассмотрение дисциплинарного производства в отношении члена НП «ОПО» СРО ООО «Строительно-монтажное управление № 12»** (ИНН 5046072134);

По первому вопросу повестки дня:

Выступила Клинова Галина Николаевна с предложением избрать секретарем заседания Самохотову Татьяну Анатольевну.

Результаты голосования:

«За»	3 (три)
«Против»	0 (ноль)
«Воздержались»	0 (ноль)

Приняли решение: избрать секретарем заседания Самохотову Т.А.

По второму вопросу повестки дня: Слушали информацию заместитель Главного инженера **ООО «Строительно-монтажное управление № 12»** (ИНН 5046072134) Богачева Евгения Валерьевича:

Об устранении **ООО «Строительно-монтажное управление № 12»** (ИНН 5046072134, адрес местонахождения: 142100, Московская область, город Подольск, проспект Ленина, дом 93, помещение 3, свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства № 0018.04-2013-5046072134-С-185) нарушений, выявленных Комитетом государственного строительного надзора города Москвы при строительстве объекта капитального строительства «Торговый центр» по адресу: город Москва, Нахимовский проспект, владение 25, корпус 1, строение 1, (протокол об административном правонарушении в области строительства от 08 июля 2015 года):

, а именно
- нарушение утвержденного проекта № П-01/01-14-ПОС лист 14, 32 п.7.4.6. СНиП 12-03-2001, леса установлены не неподготовленное основание;
- нарушение утвержденного проекта № П-01/01-14-ПОС лист 14, 32 п.7.4.11. СНиП 12-03-2001, средства подмащивания (леса) не имеют ровных рабочих настилов, зазоры между досками превышают 5 мм, местами пропуски настила до 1-1,5 м, нет ограждений и бортовых элементов на высоте более 1,3 м;
- нарушение утвержденного проекта № П-01/01-14-ПОС лист 14, 32 п.7.4.10. СНиП 12-03-2001, в местах подъема людей на леса и подмости отсутствуют плакаты с указанием схемы размещения и величин допускаемых нагрузок, а также схемы эвакуации работников в случае возникновения аварийной ситуации. Для подъема и спуска людей отсутствуют лестницы;
- нарушение утвержденного проекта № П-01/01-14-ПОС лист 14, 32 п.7.4.17. СНиП 12-03-2001, средства подмащивания в процессе эксплуатации не осматриваются прорабом или мастеров через каждые 10 дней с записью в журнале работ;
- нарушение утвержденного проекта № П-01/01-14-ПОС лист 14, 32 п.7.4.14. СНиП 12-03-2001, п.3.2.3. ППР, паспорт «леса строительные рамные ЛСП-40» (элементы анкеровки), леса приняты в эксплуатацию по акту не в соответствии с предусмотренным креплением, обеспечивающим устойчивость, без ограждений, заземления;
- нарушение утвержденного проекта № П-01/01-14-ПОС лист 14, 32 п.5.13 и п.6.2.18. СНиП 12-03-2001, при работе на территории стройплощадки и на высоте рабочие не используют предохранительные пояса, средства индивидуальной защиты (каски);

Богачев Евгений Валерьевич сообщил о невозможности устранения в настоящий момент **ООО «Строительно-монтажное управление № 12»** (ИНН 5046072134, адрес местонахождения: 142100, Московская область, город Подольск, проспект Ленина, дом 93, помещение 3, свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства № 0018.04-2013-5046072134-С-185) нарушения, выявленного Комитетом государственного строительного надзора города Москвы при строительстве объекта капитального строительства «Торговый центр» по адресу: город Москва, Нахимовский проспект, владение 25, корпус 1, строение 1, (протокол об административном правонарушении в области строительства от 08 июля 2015 года),

, а именно
- нарушение утвержденного проекта № П-01/01-14-ПОС, лист Стройгенплан, штаб строительства размещен в строящемся здании, бытовые помещения размещены вне специально отведенного места, частично за пределами границы стройплощадки, в ограждении стройплощадки имеются проемы,

а так же о том, что устранение данного нарушения будет выполнено в срок до 17.08.2015г:

Представителем **ООО «Строительно-монтажное управление № 12»** ИНН (5046072134) на заседании предоставлены:

Копия Акта об устранении выявленных нарушений № 3 от 07.07.2015г.;
Копия Акта об устранении нарушений при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объекта капитального строительства б/н. от 10.07.2015г.;
Копия Акта об устранении нарушений при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объекта капитального строительства б/н. от 11.07.2015г.;
Копия Извещения об устранении нарушений при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства №30569 от 06.07.2015г с фактическим устранением нарушений 11.07.2015г.;
Копия журнала выдачи СИЗ ООО «Строительно-монтажное управление № 12»;
Копия журнала выдачи СИЗ ООО «АлСтрой»;
Копия Акта-допуска для производства строительно-монтажных работ ООО АПМ «Аврора-Проект»;
Копия совмещенного графика производства работ по наружным сетям на площадке;
Копии наряд-допусков на выполнение работ повышенной опасности;
Копия Стройгенплана;
Копия договора подряда № 15/05/2015-СП;

СЛУШАЛИ: Генерального директора НП «ОПО» СРО Самохотову Татьяну Анатольевну, которая предложила вынести **ООО «Строительно-монтажное управление № 12»** (ИНН 5046072134) предписание об обязательном устранении выявленных нарушений в срок до **17.08.2015г.** в соответствии с п.1), ч.2, ст. 55.15 Градостроительного кодекса Российской Федерации с предоставлением подтверждающей документацией об устранении нарушения;

Результаты голосования:

«За»	3 (три)
«Против»	0 (ноль)
«Воздержались»	0 (ноль)

Постановили:

В связи с не устранением, в полном объеме, **ООО «Строительно-монтажное управление № 12»** (ИНН 5046072134) нарушений выявленных Комитетом государственного строительного надзора города Москвы, а именно нарушения утвержденного проекта № П-01/01-14-ПОС, лист Стройгенплан, в части размещения штаба строительства.

Вынести **ООО «Строительно-монтажное управление № 12»** (ИНН 5046072134) предписание об обязательном устранении выявленных нарушений в срок до **17.08.2015г.** в соответствии с п.1), ч.2, ст. 55.15 Градостроительного кодекса Российской Федерации с предоставлением подтверждающей документацией об устранении нарушения;

Направить выписку из настоящего протокола ООО «Строительно-монтажное управление № 12» (ИНН 5046072134), в МОСГОССТРОЙНАДЗОР.

Председатель Дисциплинарной комиссии
НП «ОПО» СРО Г.Н. Клинова

Секретарь Дисциплинарной комиссии
НП «ОПО» СРО Т.А. Самохотова

ЗАВЕРЕНО, ПРОШНУРОВАНО, ПРОНУМЕРОВАНО И СКРЕПЛЕНО ПЕЧАТЬЮ

Генеральный директор
НП "ОПО" СРО

Самохотова Т.А