www.opo-np.ru info@opo-np.ru

Тел.:+7 (985) 364-88-90 +7 (499) 261-71-76 +7 (499) 261-69-42

+7 (499) 261-69-55



Протокол № 175

Заседания органа по рассмотрению дел о применении мер дисциплинарного воздействия Дисциплинарной комиссии Ассоциации «Саморегулируемая организация «Объединение подрядных организаций»

город Москва «30» ноября 2017 года

Дата проведения заседания – 30.11.2017 года.

Место проведения заседания – РФ, 105056, город Москва, Новая Басманная, дом 28/1, офис 8. **Форма проведения заседания** — совместное очное присутствие членов Дисциплинарной комиссии Ассоциации «Саморегулируемая организация «Объединение подрядных организаций» (далее – Ассоциация)

Заседание открыто -12 часов 00 минут. **Заседание закрыто** -12 часов 30 минут.

Присутствуют члены Дисциплинарной комиссии Ассоциации «СРО «ОПО»:

- 1. Клинова Галина Николаевна Председатель комиссии;
- 2. Самохотова Татьяна Анатольевна Член комиссии;
- 3. Швец Дмитрий Юрьевич Член комиссии;

Заседание Дисциплинарной комиссии считается правомочным, подтверждено присутствие 3 (трех) членов Дисциплинарной комиссии от общего состава 3 (трех) членов Дисциплинарной комиссии

Приглашены:

- 1. Главный специалист Контрольной комиссии Ассоциации «СРО «ОПО» Викулин Андрей Анатольевич;
- 2. ООО «Проектно Строительная Компания» (ИНН 7714937176);
- 3. Представитель Комитета государственного строительного надзора города Москвы (МОСГОССТРОЙНАДЗОР).

Присутствуют:

- 1. Главный специалист Контрольной комиссии Ассоциации «СРО «ОПО» Викулин Андрей Анатольевич;
- 2. Генеральный директор ООО «Проектно Строительная Компания» Науменко Сергей Николаевич.

ПОВЕСТКА ДНЯ

- 1. Избрание секретаря заседания;
- 2. Рассмотрение дел о применении мер дисциплинарного воздействия к члену Ассоциации «СРО «ОПО»:

ООО «Проектно Строительная Компания» (ИНН 7714937176).

По первому вопросу повестки дня:

Выступила Клинова Галина Николаевна с предложением избрать секретарем заседания Самохотову Татьяну Анатольевну.

Результаты голосования:

«За» <u>3 (три)</u> «Против» <u>0 (ноль)</u> «Воздержались» <u>0 (ноль)</u>

Приняли решение: избрать секретарем заседания Самохотову Т.А.

По второму вопросу повестки дня:

Слушали информацию Главного специалиста Контрольной комиссии Ассоциации «СРО «ОПО» Викулина Андрея Анатольевича:

В Ассоциацию «СРО «ОПО» поступил акт проверки (№10196/17 от 16.11.2017 года) Комитета государственного строительного надзора города Москвы (МОСГОССТРОЙНАДЗОР) входящий номер № 270 от 23.11.2017 года, в отношении члена Ассоциации ООО «Проектно Строительная Компания» (ИНН 7714937176; адрес местонахождения: 111539, город Москва, улица Реутовская, дом 24, помещение X).

В акте указано следующее:

В ходе проведения проверки в отношении **ООО** «**Проектно Строительная Компания**» (ИНН 7714937176) осуществляющего реконструкцию объекта капитального строительства по адресу: г. Москва, ВАО, Перово, Кусковская ул. вл. 18Д выявлены нарушения обязательных требований (нормативных) правовых актов:

- 1. В нарушение проекта, шифр ГМТ-3238.01.2016-ПОС, раздел 6 «Проект организации строительства», стройгенплан (окончание): помещения административно-бытового назначения не оборудованы пожарной сигнализацией;
- 2. В нарушение проекта, шифр ГМТ-3238.01.2016-ПОС, раздел 6 «Проект организации строительства», глава 17, правила пожарной безопасности в РФ (ППБ 01-93*), п. 15.3: у въезда на строительную площадку не установлен план пожарной защиты с указанием ближайшего водоисточника для целей пожаротушения;
- 3. В нарушение проекта, шифр ГМТ-3238.01.2016-ПОС, раздел 9 «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности», лист 17: не представлена исполнительная документация на несущие металлические конструкции здания СЭБ, подвергнутые огнезащите.
- 4. В нарушение проекта, шифр ГМТ-3238.01.2016-ПОС, раздел 6 «Проект организации строительства», глава 17, правила пожарной безопасности в РФ (ППБ 01-93*), п. 1.4.4: в помещениях бытового городка допущена эксплуатация электрических светильников без колпаков (рассеивателей).
- 5. В нарушении Ст. 34, 37 Закона Российской Федерации от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды». При проведении строительных работ на объекте: «Автомобильная газонаполнительная компрессорная станция (АГНКС-8)» по адресу: г. Москва, ВАО, Перово, Кусковская ул. вл. 18Д, нарушены экологические требования, а именно: Зеленые насаждения, находящиеся на территории строительства и в зоне производства работ, не ограждены сплошными щитами высотой 2 м (0,5 м от ствола).

- Ст. 34, 37 Закона Российской Федерации от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды» обязывает осуществлять размещение, проектирование, строительство, реконструкцию зданий, строений, сооружений и иных объектов, оказывающих прямое или косвенное негативное воздействие на окружающую среду, в соответствии с требованиями в области охраны окружающей среды. При этом должны предусматриваться мероприятия по охране окружающей среды. Строительство и реконструкция зданий, строений, сооружений и иных объектов должны осуществляться по утвержденным проектам с соблюдением требований технических регламентов в области охраны окружающей среды.
- Ст. 2,7 Закона города Москвы от 05.05.1999 № 17 «О защите зеленых насаждений обязывают граждан, должностных и юридических лиц осуществлять меры по сохранению зеленых насаждений, не допускать незаконных действий или бездействий, способных привести к их повреждению, обеспечивать сохранность зеленых насаждений, производить весь комплекс агротехнических мероприятий по уходу за ними.
- Согласно п. 9.8 приложения I к ППМ от 10.09.2002 № 743-ПП «Об утверждении Правил создания, содержания и охраны зеленых насаждений и природных сообществ города Москвы» при производстве строительных и иных видов работ строительные и другие организации обязаны:
- ограждать деревья, находящиеся на территории строительства и в зоне производства иных работ, сплошными щитами высотой 2 м. Щиты располагать треугольником на расстоянии не менее 0,5 м от ствола дерева, а также устраивать деревянный настил вокруг ограждающего треугольника радиусом 0,5 м.
- 6. В нарушение проекта ГМТ-3238.01.2016-ПОС,ПЗ, ст. III, РД 11-05-2007 в журнале бетонных работ не внесены заключения лаборатории по прочности бетона готовых монолитных конструкций в промежуточном и проектном возрасте, что является нарушением требований ст. III, РД 11-05-2007 «порядок ведения общего и (или) специального журнала учета выполнения работ при СМР»; в общем журнале работ не заполнен раздел 5 «Сведения о строительном контроле лица, осуществляющего строительство, в процессе строительства, реконструкции, капитального ремонта объекта капитального строительства»; не заполнен раздел 6 «Перечень исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объекта капитального строительства»; не заполнен раздел 2 «перечень специальных журналов, в которых ведется учет выполнения работ, а также журналов авторского надзора лица, осуществляющего подготовку проектной документации; в журнале авторского надзора отсутствуют отметки представлений заказчика и подрядчика об исполнении записей авторского надзора, что является нарушением требований ст. III РД 11-05-2007 «Порядок ведения общего и (или) специального журнала учета выполнения работ при СМР».

Рекомендуется:

- открыть дисциплинарное производство в отношении члена Ассоциации «СРО «ОПО»: **ООО «Проектно Строительная Компания»** (ИНН 7714937176).
- вынести **ООО** «Проектно Строительная Компания» (ИНН 7714937176) предписание об обязательном устранении выявленных нарушений в **срок до 14.12.2017 г.** в соответствии со статьей 55.15 часть 1 Градостроительного кодекса Российской Федерации;

Результаты голосования:

«За» <u>3 (три)</u> «Против» <u>0 (ноль)</u> «Воздержались» <u>0 (ноль)</u>

Приняли решение:

Открыть дисциплинарное производство в отношении члена Ассоциации СРО «ОПО»: **ООО «Проектно Строительная Компания»** (ИНН 7714937176).

Вынести **ООО** «**Проектно Строительная Компания**» (ИНН 7714937176) предписание об обязательном устранении выявленных нарушений в **срок до 14.12.2017 г.** в соответствии со статьей 55.15 часть 1 Градостроительного кодекса Российской Федерации;

Направить выписку из настоящего протокола **ООО** «**Проектно Строительная Компания**» (ИНН 7714937176).

Председатель Дисциплинарной комиссии Ассоциации «СРО «ОПО»

Г.Н. Клинова

Секретарь Дисциплинарной комиссии Ассоциации «СРО «ОПО»

Т.А. Самохотова

ЗАВЕРЕНО, ПРОШНУРОВАНО, ПРОНУМЕРОВАНО И СКРЕПЛЕНО ПЕЧАТЬЮ

Генеральный директор

Ассоциации "СРО" ОПО"

Самохотова Т.А