105066, город Москва,
улица Новая Басманная,
дом 28 стр.1,помещение 8.
www.opo-np.ru
info@opo-np.ru
Тел.:+7 (985) 364-88-90
+7 (499) 261-71-76
+7 (499) 261-69-42
+7 (499) 261-69-55

ОБЪЕДИНЕНИЕ ПОДРЯДНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ

Протокол № 200

Заседания органа по рассмотрению дел о применении мер дисциплинарного воздействия Дисциплинарной комиссии Ассоциации «Саморегулируемая организация «Объединение подрядных организаций»

город Москва «12» июля 2018 года.

Дата проведения заседания – 12.07.2018 года.
Место проведения заседания – РФ, 105056, город Москва, Новая Басманная, дом 28/1, офис 8.
Форма проведения заседания – совместное очное присутствие членов Дисциплинарной комиссии Ассоциации «Саморегулируемая организация «Объединение подрядных организаций» (далее – Ассоциация)

Заседание открыто – 12 часов 00 минут.
Заседание закрыто - 12 часов 30 минут.

Присутствуют члены Дисциплинарной комиссии Ассоциации «СРО «ОПО»:

1. Клинова Галина Николаевна – Председатель комиссии;
2. Самохотова Татьяна Анатольевна – Член комиссии;
3. Швец Дмитрий Юрьевич - Член комиссии;

Заседание Дисциплинарной комиссии считается правомочным, подтверждено присутствие 3 (трех) членов Дисциплинарной комиссии от общего состава 3 (трех) членов Дисциплинарной комиссии

Приглашены:

1. Главный специалист Контрольной комиссии Ассоциации «СРО «ОПО» Викулин Андрей Анатольевич;
2. **ООО «Строительно-монтажное управление №12»** (ИНН 5046072134).

Присутствуют:

1. Главный специалист Контрольной комиссии Ассоциации «СРО «ОПО» Викулин Андрей Анатольевич.

ПОВЕСТКА ДНЯ

1. **Избрание секретаря заседания**;

2. **Рассмотрение дел о применении мер дисциплинарного воздействия к членам Ассоциации «СРО «ОПО»:**
   ООО «Строительно-монтажное управление №12» (ИНН 5046072134).

По первому вопросу повестки дня:

Выступила Клинова Галина Николаевна с предложением избрать секретарем заседания Самохотову Татьяну Анатольевну.

Результаты голосования:

«За»	3 (три)
«Против»	0 (ноль)
«Воздержались»	0 (ноль)

Приняли решение: избрать секретарем заседания Самохотову Т.А.

По второму вопросу повестки дня:

Слушали информацию главного специалиста Контрольной комиссии Ассоциации «СРО «ОПО» Викулина Андрея Анатольевича:

2.2 В Ассоциацию «СРО «ОПО» поступил акт проверки (№ 4874/18 от 21.06.2018 года) Комитета государственного строительного надзора города Москвы (МОСГОССТРОЙНАДЗОР) входящий № 262 от 29.06.2018 года, **в отношении члена Ассоциации ООО «Строительно-монтажное управление №12»** (ИНН 5046072134; адрес местонахождения: 108841, город Москва, город Троицк, Микрорайон «В», дом 55, комната 100).

В акте указано следующее:

В ходе проведения проверки в отношении **ООО «Строительно-монтажное управление №12»** (ИНН 5046072134) осуществляющего строительство объекта капитального строительства «Многоквартирный жилой дом с подземной автостоянкой и встроенными нежилыми помещениями», расположенного по адресу: г. Москва, ЮВАО, Рязанский, ул. Федора Полетаева, вл. 15А, стр.1; вл. 15, корп.5 выявлены нарушения обязательных требований (нормативных) правовых актов:

Нарушения выявлены 13.06.2018

В нарушение требований ч. 4 ст 53 Градостроительного кодекса Российской федерации; нарушение ч. 7, ст. 39 ФЗ от 30.12.2009 № 348-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»; нарушение п. 5 б), в) п.9 «Положение о проведении строительного контроля при осуществлении строительства…», утв. ППРФ от 21.06.2010 №468, генеральным подрядчиком ООО «Строительно-монтажное управление № 12» ненадлежащим образом ведется строительный контроль в процессе строительства, в результате чего были допущены следующие нарушения:

1. В нарушение проекта Дог. №ПДРД-ЛИ-ГР-04/2015 от 20.04.2015 г. (ПДРД-ЛИ-ГР-15-ПОС) лист 45, п. 6.2.3 СНиП 12-03-01 вход в строящееся здание не защищен сверху козырьком.
2. В нарушение проекта Дог. №ПДРД-ЛИ-ГР-04/2015 от 20.04.2015 г. (ПДРД-ЛИ-ГР-15-ПОС) лист 45, п. 6.3.4 СНиП 12-03-01 допускается складирование строительных материалов с опиранием на ограждение стройплощадки.
3. В нарушение проекта Дог. №ПДРД-ЛИ-ГР-04/2015 от 20.04.2015 г. (ПДРД-ЛИ-ГР-15-ПОС) лист 45, п. 6.3.3 СНиП 12-03-01 допускается складирование труб диаметром более 300 мм. не в седлах.

Нарушения выявленные 14.06.2018
Нарушение ч. 6 ст. 52 ГрК РФ.

4. В нарушение проекта № 4656-16/МГЭ/10607-1/4, стр. 45,49 мероприятия по охране окружающей среды, Раздел 8, стр. 39, 68, 70: При эксплуатации пункта мойки колес своевременно не вывозится осадок, в результате чего отстойник переполнен, и система оборотного водоснабжения не функционирует.
5. В нарушение проекта № 4656-16/МГЭ/10607-1/4, стр. 45,49 мероприятия по охране окружающей среды, Раздел 8, стр. 39, 68, 70: площадка для мойки колес автотранспорта (металлическая эстакада) загрязнена бетоном (на обоих выездах), в результате нарушено функционирование системы оборотного водоснабжения.
6. В нарушение проекта № 4656-16/МГЭ/10607-1/4, стр. 45,49 мероприятия по охране окружающей среды, Раздел 8, стр. 39, 68, 70: На одном из выездов с территории строительной площадки отсутствует отстойник у пункта мойки колес, в результате чего не выполняется требование проекта по организации системы оборотного водоснабжения.
7. В нарушении ПОС дог. №ПДРД-ЛИ-ГР-04/2015, стр. 58: Не заключен договор со специализированной организацией на вывоз осадка от пункта мойки колес.
8. В нарушение № 4656-16/МГЭ/10607-1/4, стр. 48, раздела проекта «Технологический регламент процесса обращения с отходами строительства и сноса» (стр. 28): Не оформлены в установленном порядке до начала строительства в Департаменте строительства города Москвы разрешения на перемещение отходов.

Рекомендуется:
- открыть дисциплинарное производство в отношении члена Ассоциации «СРО «ОПО»:
ООО «Строительно-монтажное управление №12» (ИНН 5046072134);

- вынести **ООО «Строительно-монтажное управление №12»** (ИНН 5046072134) предписание об обязательном устранении выявленных нарушений в **срок до 02.08.2018 г.** в соответствии со статьей 55.15 часть 1 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

Результаты голосования:

«За»	3 (три)
«Против»	0 (ноль)
«Воздержались»	0 (ноль)

Приняли решение:

Открыть дисциплинарное производство в отношении члена Ассоциации СРО «ОПО»:
ООО «Строительно-монтажное управление №12» (ИНН 5046072134).

Вынести **ООО «Строительно-монтажное управление №12»** (ИНН 5046072134) предписание об обязательном устранении выявленных нарушений в **срок до 02.08.2018 г.** в соответствии со статьей 55.15 часть 1 Градостроительного кодекса Российской Федерации;

Направить выписку из настоящего протокола в **Комитет государственного строительного надзора города Москвы.**

Направить выписку из настоящего протокола **ООО «Строительно-монтажное управление №12»** (ИНН 5046072134).

Председатель Дисциплинарной комиссии
Ассоциации «СРО «ОПО» Г.Н. Клинова

Секретарь Дисциплинарной комиссии
Ассоциации «СРО «ОПО» Т.А. Самохотова

ЗАВЕРЕНО, ПРОШНУРОВАНО, ПРОНУМЕРОВАНО И СКРЕПЛЕНО ПЕЧАТЬЮ

Генеральный директор
Ассоциации "СРО "ОПО"

Самохотова Т.А