105066, город Москва,
улица Новая Басманная,
дом 28 стр.1,помещение 8.
www.opo-np.ru
info@opo-np.ru
Тел.:+7 (985) 364-88-90
+7 (499) 261-71-76
+7 (499) 261-69-42
+7 (499) 261-69-55

ОБЪЕДИНЕНИЕ ПОДРЯДНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ

Протокол № 246

Заседания органа по рассмотрению дел о применении мер дисциплинарного воздействия Дисциплинарной комиссии Ассоциации «Саморегулируемая организация «Объединение подрядных организаций»

город Москва «22» августа 2019 года.

Дата проведения заседания – 22.08.2019 года.
Место проведения заседания – РФ, 105056, город Москва, Новая Басманная, дом 28/1, офис 8.
Форма проведения заседания – совместное очное присутствие членов Дисциплинарной комиссии Ассоциации «Саморегулируемая организация «Объединение подрядных организаций» (далее – Ассоциация)

Заседание открыто – 12 часов 00 минут.
Заседание закрыто - 12 часов 30 минут.

Присутствуют члены Дисциплинарной комиссии Ассоциации «СРО «ОПО»:

1. Клинова Галина Николаевна – Председатель комиссии;
2. Самохотова Татьяна Анатольевна – Член комиссии;
3. Неустроева Ирина Юрьевна – Член комиссии.

Заседание Дисциплинарной комиссии считается правомочным, подтверждено присутствие 3 (трех) членов Дисциплинарной комиссии от общего состава 3 (трех) членов Дисциплинарной комиссии

Приглашены:

1. Главный специалист Контрольной комиссии Ассоциации «СРО «ОПО» Викулин Андрей Анатольевич;
2. Представитель **Комитета государственного строительного надзора города Москвы** (МОСГОССТРОЙНАДЗОР);
3. **ООО «МД Групп»** (ИНН 7709855506);
4. **ООО «СМУ-12»** (ИНН 5046072134);

Присутствуют:

1. Главный специалист Контрольной комиссии Ассоциации «СРО «ОПО» Викулин Андрей Анатольевич.

ПОВЕСТКА ДНЯ

1. **Избрание секретаря заседания**;

2. **Рассмотрение дела о применении меры дисциплинарного воздействия к члену Ассоциации «СРО «ОПО»:**
   ООО «МД Групп» (ИНН 7709855506).

3. **Контроль за исполнением решений Дисциплинарной комиссии по делам о применении мер дисциплинарного воздействия в отношении члена Ассоциации «СРО «ОПО»:**
   ООО «СМУ-12» (ИНН 5046072134).

По первому вопросу повестки дня:

Выступила Клинова Галина Николаевна с предложением избрать секретарем заседания Самохотову Татьяну Анатольевну.

Результаты голосования:

«За»	3 (три)
«Против»	0 (ноль)
«Воздержались»	0 (ноль)

Приняли решение: избрать секретарем заседания Самохотову Т.А.

По второму вопросу повестки дня:

Слушали информацию главного специалиста Контрольной комиссии Ассоциации «СРО «ОПО» Викулина Андрея Анатольевича:

В Ассоциацию «СРО «ОПО» поступил акт проверки (№ 6770/19 от 08.08.2019 года) Комитета государственного строительного надзора города Москвы (МОСГОССТРОЙНАДЗОР) входящий номер № 295 от 14.08.2019 года, **в отношении члена Ассоциации ООО «МД Групп»** (ИНН 7709855506; адрес местонахождения: 117630, город Москва, улица Обручева, дом 23).

В акте указано следующее:

В ходе проведения внеплановой выездной проверки в отношении **ООО «МД Групп»** (ИНН 7709855506) осуществляющего строительство объекта капитального строительства «Жилой дом № 15 с пристроенной поликлиникой» в составе Общественно-жилого комплекса с развитой инфраструктурой по адресу: г. Москва, п. Воскресенское, д. Язово, земельный участок с кадастровым номером 77:00:0000000:71273», расположенного по адресу: Язово дер. (НАО, Воскресенское), выявлены факты невыполнения предписания Комитета государчтвенного строительного надзора города Москвы № 4070/19 от 29.05.2019::

Нарушения выявлены 08.08.2019

Не выполнено в установленный срок законное предписание Мосгосстройнадзора от 29.05.2019 № 4070/19 со сроком исполнения 26.07.2019, а именно не устранены следующие нарушения:

1. В нарушение ч. 1,4 ст. 53 Градостроительного кодекса Российской Федерации, п.6 в) положения о проведении строительного контроля, утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 21.06.2010 № 468, ч. 7 ст. 39 Федерального закона от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» в процессе строительства техническим заказчиком ведется ненадлежащий строительный контроль в результате чего непосредственным производителем работ допущено нарушение утвержденного проекта шифр 15-03.15-ПБ-1 Раздел 9 "Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности" Подраздел 1 "Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности", разработанного ООО "РУКС" (Москва 2015 ГИП Голубев В.П.) пояснительная записка лист 10, п. 6.6, лист 12, п. 6.15, положительного заключения негосударственной экспертизы от28.12.2015 № 2-1-1-0058-15 стр.58, стр. 61 ширина выходов наружу из эвакуационных лестничных клеток здания-из жилой части и из поликлиники менее требуемой ширины маршей лестниц (менее 1,05 м и 1,35 м соответственно).

2. В нарушение проектной документации шифр №13-03.14-АР1 (технологическая карта №3-15-03.14/15-ТК-18 лист №10 - расстояние между монтажными пластинами не более 600 мм). В ходе оценки соответствия монтажа оконных блоков из ПВХ профиля требованиям технических регламентов

и проектной документации на корпусев осях Еа/1а-2а, Еа/2а-3а, Еа/6а-7а, Еа/7а-8а, Аа/6а-7а и Ба/1а-2а отм. +6,500 установлено:расстояние между крепежными элементами составило 420 - 880 мм

3. В нарушение ч. 4 ст. 52 ГрК РФ техническим заказчиком передана со штампом "в производство работ" рабочая документация, не соответствующая утвержденному проекту (шифр 15-03.15АР-1. том 3.1, лист 8), получившему положительное заключение экспертизы (№ 2-1-1-0058-15 от 28.12.2015) в части устройства отверстий в плитах перекрытий. В результате непосредственным производителем работ допущено нарушение. Изменена конфигурация и расположение технологических отверстий для устройства вентиляции в плитах перекрытий 2-13 этажей, без прохождения процедуры корректировки экспертизы.

Рекомендуется:
- открыть дисциплинарное производство в отношении члена Ассоциации «СРО «ОПО»:
ООО «МД Групп» (ИНН 7709855506).

- вынести **ООО «МД Групп»** (ИНН 7709855506) предписание об обязательном устранении выявленных нарушений в **срок до 17.10.2019 г.** в соответствии со статьей 55.15 часть 1 Градостроительного кодекса Российской Федерации;

Результаты голосования:

«За»	3 (три)
«Против»	0 (ноль)
«Воздержались»	0 (ноль)

Приняли решение:

Открыть дисциплинарное производство в отношении члена Ассоциации СРО «ОПО»:
ООО «МД Групп» (ИНН 7709855506).

Вынести **ООО «МД Групп»** (ИНН 7709855506) предписание об обязательном устранении выявленных нарушений в **срок до 17.10.2019 г.** в соответствии со статьей 55.15 часть 1 Градостроительного кодекса Российской Федерации;

Направить выписку из настоящего протокола в **Комитет государственного строительного надзора города Москвы.**

Направить выписку из настоящего протокола **ООО «МД Групп»** (ИНН 7709855506).

По третьему вопросу повестки дня:

Слушали информацию главного специалиста Контрольной комиссии Ассоциации «СРО «ОПО» Викулина Андрея Анатольевича:

На момент проведения заседания организация **ООО «СМУ-12»** (ИНН 5046072134; адрес местонахождения: 108841, город Москва, город Троицк, Микрорайон «В», дом 55, комната 100) устранила нарушения выявленные Комитетом государственного строительного надзора города Москвы (МОСГОССТРОЙНАДЗОР) при строительстве объекта капитального строительства «Многоквартирный жилой дом с подземной автостоянкой и встроенными нежилыми помещениями», расположенного по адресу: г. Москва, ЮВАО, Рязанский район, ул. Федора Полетаева, вл. 15А, стр.1; вл. 15, корп.5, а также предписания Дисциплинарной комиссии Ассоциации «СРО «ОПО» в срок до 29.08.2019 г. (протокол № 244 от 08.08.2019г.).

ООО «СМУ-12» (ИНН 5046072134) предоставлен акт от 06.08.2019г. об устранении нарушений выявленных в ходе проверки Комитетом государственного строительного надзора города Москвы (МОСГОССТРОЙНАДЗОР) (акт № 6409/19 от 26.07.2019 года).

Рекомендуется:
- завершить дисциплинарное производство в отношении члена Ассоциации «СРО «ОПО»:
ООО «СМУ-12» (ИНН 5046072134);

Результаты голосования:
«За» 3 (три)
«Против» 0 (ноль)
«Воздержались» 0 (ноль)

Приняли решение:

В связи с предоставлением **ООО «СМУ-12»** (ИНН 5046072134) документов подтверждающих устранение выявленных нарушений при строительстве объекта капитального строительства «Многоквартирный жилой дом с подземной автостоянкой и встроенными нежилыми помещениями», расположенного по адресу: г. Москва, ЮВАО, Рязанский район, ул. Федора Полетаева, вл. 15А, стр.1; вл. 15, корп.5:

Завершить дисциплинарное производство в отношении члена Ассоциации «СРО «ОПО»:
ООО «СМУ-12» (ИНН 5046072134).

Направить выписку из настоящего протокола в **Комитет государственного строительного надзора города Москвы.**

Направить выписку из настоящего протокола **ООО «СМУ-12»** (ИНН 5046072134).

Председатель Дисциплинарной комиссии
Ассоциации «СРО «ОПО» Г.Н. Клинова

Секретарь Дисциплинарной комиссии
Ассоциации «СРО «ОПО» Т.А. Самохотова

ЗАВЕРЕНО, ПРОШНУРОВАНО, ПРОНУМЕРОВАНО И СКРЕПЛЕНО ПЕЧАТЬЮ

Генеральный директор
Ассоциации "СРО "ОПО"

Самохотова Т.А