105066, город Москва,
улица Новая Басманная,
дом 28 стр.1,помещение 8.
www.opo-np.ru
info@opo-np.ru
Тел.:+7 (985) 364-88-90
+7 (499) 261-71-76
+7 (499) 261-69-42
+7 (499) 261-69-55

ОБЪЕДИНЕНИЕ ПОДРЯДНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ

**Протокол № 250**

**Заседания органа по рассмотрению дел о применении мер дисциплинарного воздействия Дисциплинарной комиссии Ассоциации «Саморегулируемая организация «Объединение подрядных организаций»**

город Москва «17» октября 2019 года.

**Дата проведения заседания** – 17.10.2019 года.
**Место проведения заседания** – РФ, 105056, город Москва, Новая Басманная, дом 28/1, офис 8.
**Форма проведения заседания** – совместное очное присутствие членов Дисциплинарной комиссии Ассоциации «Саморегулируемая организация «Объединение подрядных организаций» (далее – Ассоциация)

**Заседание открыто** – 12 часов 00 минут.
**Заседание закрыто -** 12 часов 30 минут.

**Присутствуют члены Дисциплинарной комиссии Ассоциации «СРО «ОПО»:**

1. Клинова Галина Николаевна – Председатель комиссии;
2. Самохотова Татьяна Анатольевна – Член комиссии;
3. Неустроева Ирина Юрьевна – Член комиссии.

Заседание Дисциплинарной комиссии считается правомочным, подтверждено присутствие 3 (трех) членов Дисциплинарной комиссии от общего состава 3 (трех) членов Дисциплинарной комиссии

**Приглашены:**

1. Главный специалист Контрольной комиссии Ассоциации «СРО «ОПО» Викулин Андрей Анатольевич;
2. **ООО «МД Групп»** (ИНН 7709855506);
3. **ООО «НСК»** (ИНН 7751070999);
4. **ООО «РСТ»** (ИНН 7734408357);
5. **ООО «ТЕЛЕКОМ-ИНДУСТРИЯ»** (ИНН 7727633520).

**Присутствуют:**

1. Главный специалист Контрольной комиссии Ассоциации «СРО «ОПО» Викулин Андрей Анатольевич.

**ПОВЕСТКА ДНЯ**

1. **Избрание секретаря заседания**;

2. **Рассмотрение дел о применении мер дисциплинарного воздействия к членам Ассоциации «СРО «ОПО»:**
   **ООО «МД Групп»** (ИНН 7709855506);
   **ООО «НСК»** (ИНН 7751070999);
   **ООО «РСТ»** (ИНН 7734408357);
   **ООО «ТЕЛЕКОМ-ИНДУСТРИЯ»** (ИНН 7727633520).

**По первому вопросу повестки дня:**

Выступила Клинова Галина Николаевна с предложением избрать секретарем заседания Самохотову Татьяну Анатольевну.

**Результаты голосования:**
«За» 3 (три)
«Против» 0 (ноль)
«Воздержались» 0 (ноль)

**Приняли решение:** избрать секретарем заседания Самохотову Т.А.

**По второму вопросу повестки дня:**

Слушали информацию главного специалиста Контрольной комиссии Ассоциации «СРО «ОПО» Викулина Андрея Анатольевича:

**1.1** В Ассоциацию «СРО «ОПО» поступил акт проверки (№ 6770/19 от 08.08.2019 года) Комитета государственного строительного надзора города Москвы (МОСГОССТРОЙНАДЗОР) входящий номер № 295 от 14.08.2019 года, **в отношении члена Ассоциации ООО «МД Групп»** (ИНН 7709855506; адрес местонахождения: 117630, город Москва, улица Обручева, дом 23).

**В акте указано следующее:**

В ходе проведения внеплановой выездной проверки в отношении **ООО «МД Групп»** (ИНН 7709855506) осуществляющего строительство объекта капитального строительства «Жилой дом № 15 с пристроенной поликлиникой» в составе Общественно-жилого комплекса с развитой инфраструктурой по адресу: г. Москва, п. Воскресенское, д. Язово, земельный участок с кадастровым номером 77:00:0000000:71273», расположенного по адресу: Язово дер. (НАО, Воскресенское), выявлены факты невыполнения предписания Комитета государчтвенного строительного надзора города Москвы № 4070/19 от 29.05.2019::

Нарушения выявлены 08.08.2019

Не выполнено в установленный срок законное предписание Мосгосстройнадзора от 29.05.2019 № 4070/19 со сроком исполнения 26.07.2019, а именно не устранены следующие нарушения:

1. В нарушение ч. 1,4 ст. 53 Градостроительного кодекса Российской Федерации, п.6 в) положения о проведении строительного контроля, утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 21.06.2010 № 468, ч. 7 ст. 39 Федерального закона от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» в процессе строительства техническим заказчиком ведется ненадлежащий строительный контроль в результате чего непосредственным производителем работ допущено нарушение утвержденного проекта шифр 15-03.15-ПБ-1 Раздел 9 "Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности" Подраздел 1 "Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности", разработанного ООО "РУКС" (Москва 2015 ГИП Голубев В.П.) пояснительная записка лист 10, п. 6.6, лист 12, п. 6.15, положительного заключения негосударственной экспертизы от28.12.2015 № 2-1-1-0058-15 стр.58, стр. 61 ширина выходов наружу из эвакуационных лестничных клеток здания-из жилой части и из поликлиники менее требуемой ширины маршей лестниц (менее 1,05 м и 1,35 м соответственно).

2. В нарушение проектной документации шифр №13-03.14-АР1 (технологическая карта №3-15-03.14/15-ТК-18 лист №10 - расстояние между монтажными пластинами не более 600 мм). В ходе оценки соответствия монтажа оконных блоков из ПВХ профиля требованиям технических регламентов

и проектной документации на корпусев осях Еа/1а-2а, Еа/2а-3а, Еа/6а-7а, Еа/7а-8а, Аа/6а-7а и Ба/1а-2а отм. +6,500 установлено:расстояние между крепежными элементами составило 420 - 880 мм

3. В нарушение ч. 4 ст. 52 ГрК РФ техническим заказчиком передана со штампом "в производство работ" рабочая документация, не соответствующая утвержденному проекту (шифр 15-03.15АР-1. том 3.1, лист 8), получившему положительное заключение экспертизы (№ 2-1-1-0058-15 от 28.12.2015) в части устройства отверстий в плитах перекрытий. В результате непосредственным производителем работ допущено нарушение. Изменена конфигурация и расположение технологических отверстий для устройства вентиляции в плитах перекрытий 2-13 этажей, без прохождения процедуры корректировки экспертизы.

А также не устранение **ООО «МД Групп»** (ИНН 7709855506) предписания Дисциплинарной комиссии Ассоциации «СРО «ОПО» в срок до 17.10.2019 г. (протокол № 246 от 22.08.2019г.).

**Рекомендуется:**
- вынести **ООО «МД Групп»** (ИНН 7709855506) предписание об обязательном устранении выявленных нарушений в **срок до 24.10.2019 г.** в соответствии со статьей 55.15 часть 1 Градостроительного кодекса Российской Федерации;

**Результаты голосования:**
«За» 3 (три)
«Против» 0 (ноль)
«Воздержались» 0 (ноль)

**Приняли решение:**

Вынести **ООО «МД Групп»** (ИНН 7709855506) предписание об обязательном устранении выявленных нарушений в **срок до 24.10.2019 г.** в соответствии со статьей 55.15 часть 1 Градостроительного кодекса Российской Федерации;

Направить выписку из настоящего протокола в **Комитет государственного строительного надзора города Москвы.**

Направить выписку из настоящего протокола **ООО «МД Групп»** (ИНН 7709855506).

**1.2** В связи с нарушением **ООО «НСК»** (ИНН 7751070999; адрес местонахождения: 108830, город Москва, поселение Вороновское, деревня Львово) пункта 4.6 статьи 4 Положения о членстве в Ассоциации «СРО «ОПО» (неоднократная, несвоевременная уплата в течение года членских взносов).

**Рекомендуется:**
- открыть дисциплинарное производство в отношении члена Ассоциации «СРО «ОПО»:
**ООО «НСК»** (ИНН 7751070999).

- вынести **ООО «НСК»** (ИНН 7751070999) предписание об обязательном устранении выявленных нарушений в **срок до 24.10.2019 г.** в соответствии со статьей 55.15 часть 1 Градостроительного кодекса Российской Федерации;

**Результаты голосования:**
«За» 3 (три)
«Против» 0 (ноль)
«Воздержались» 0 (ноль)

**Приняли решение:**

Открыть дисциплинарное производство в отношении члена Ассоциации СРО «ОПО»:
**ООО «НСК»** (ИНН 7751070999).

Вынести **ООО «НСК»** (ИНН 7751070999) предписание об обязательном устранении выявленных нарушений в **срок до 24.10.2019 г.** в соответствии со статьей 55.15 часть 1 Градостроительного кодекса Российской Федерации;

Направить выписку из настоящего протокола **ООО «НСК»** (ИНН 7751070999).

**1.3** В связи с нарушением **ООО «РСТ»** (ИНН 7734408357; адрес местонахождения: 123458, город Москва, улица Маршала Прошлякова, владение 5, корпус 3, строение 5) пункта 4.6 статьи 4 Положения о членстве в Ассоциации «СРО «ОПО» (неоднократная, несвоевременная уплата в течение года членских взносов).

**Рекомендуется:**
- открыть дисциплинарное производство в отношении члена Ассоциации «СРО «ОПО»:
**ООО «РСТ»** (ИНН 7734408357).

- вынести **ООО «РСТ»** (ИНН 7734408357) предписание об обязательном устранении выявленных нарушений в **срок до 24.10.2019 г.** в соответствии со статьей 55.15 часть 1 Градостроительного кодекса Российской Федерации;

**Результаты голосования:**
«За» 3 (три)
«Против» 0 (ноль)
«Воздержались» 0 (ноль)

**Приняли решение:**

Открыть дисциплинарное производство в отношении члена Ассоциации СРО «ОПО»:
**ООО «РСТ»** (ИНН 7734408357).

Вынести **ООО «РСТ»** (ИНН 7734408357) предписание об обязательном устранении выявленных нарушений в **срок до 24.10.2019 г.** в соответствии со статьей 55.15 часть 1 Градостроительного кодекса Российской Федерации;

Направить выписку из настоящего протокола **ООО «РСТ»** (ИНН 7734408357).

**1.4** В связи с нарушением **ООО «ТЕЛЕКОМ-ИНДУСТРИЯ»** (ИНН 7727633520; адрес местонахождения: 117418, город Москва, Новочеремушкинская улица, дом 61, офис 74) пункта 4.6 статьи 4 Положения о членстве в Ассоциации «СРО «ОПО» (неоднократная, несвоевременная уплата в течение года членских взносов).

**Рекомендуется:**
- открыть дисциплинарное производство в отношении члена Ассоциации «СРО «ОПО»:
**ООО «ТЕЛЕКОМ-ИНДУСТРИЯ»** (ИНН 7727633520).

- вынести **ООО «ТЕЛЕКОМ-ИНДУСТРИЯ»** (ИНН 7727633520) предписание об обязательном устранении выявленных нарушений в **срок до 24.10.2019 г.** в соответствии со статьей 55.15 часть 1 Градостроительного кодекса Российской Федерации;

**Результаты голосования:**
«За» 3 (три)
«Против» 0 (ноль)
«Воздержались» 0 (ноль)

**Приняли решение:**

Открыть дисциплинарное производство в отношении члена Ассоциации СРО «ОПО»:
**ООО «ТЕЛЕКОМ-ИНДУСТРИЯ»** (ИНН 7727633520).

Вынести **ООО «ТЕЛЕКОМ-ИНДУСТРИЯ»** (ИНН 7727633520) предписание об обязательном устранении выявленных нарушений в **срок до 24.10.2019 г.** в соответствии со статьей 55.15 часть 1 Градостроительного кодекса Российской Федерации;

Направить выписку из настоящего протокола **ООО «ТЕЛЕКОМ-ИНДУСТРИЯ»** (ИНН 7727633520).

Председатель Дисциплинарной комиссии
Ассоциации «СРО «ОПО» Г.Н. Клинова

Секретарь Дисциплинарной комиссии
Ассоциации «СРО «ОПО» Т.А. Самохотова

ЗАВЕРЕНО, ПРОШНУРОВАНО, ПРОНУМЕРОВАНО И СКРЕПЛЕНО ПЕЧАТЬЮ

Генеральный директор
Ассоциации "СРО "ОПО"

Самохотова Т.А