105066, город Москва,
улица Новая Басманная,
дом 28 стр.1,помещение 8.
www.opo-np.ru
info@opo-np.ru
Тел.:+7 (985) 364-88-90
+7 (499) 261-71-76
+7 (499) 261-69-42
+7 (499) 261-69-55

ОБЪЕДИНЕНИЕ ПОДРЯДНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ

Протокол № 269

Заседания органа по рассмотрению дел о применении мер дисциплинарного воздействия Дисциплинарной комиссии Ассоциации «Саморегулируемая организация «Объединение подрядных организаций»

город Москва «03» сентября 2020 года.

Дата проведения заседания – 03.09.2020 года.
Место проведения заседания – РФ, 105056, город Москва, Новая Басманная, дом 28/1, офис 8.
Форма проведения заседания – совместное очное присутствие членов Дисциплинарной комиссии Ассоциации «Саморегулируемая организация «Объединение подрядных организаций» (далее – Ассоциация)

Заседание открыто – 12 часов 00 минут.
Заседание закрыто - 12 часов 30 минут.

Присутствуют члены Дисциплинарной комиссии Ассоциации «СРО «ОПО»:

1. Клинова Галина Николаевна – Председатель комиссии;
2. Самохотова Татьяна Анатольевна – Член комиссии;
3. Неустроева Ирина Юрьевна – Член комиссии.

Заседание Дисциплинарной комиссии считается правомочным, подтверждено присутствие 3 (трех) членов Дисциплинарной комиссии от общего состава 3 (трех) членов Дисциплинарной комиссии

Приглашены:

1. Главный специалист Контрольной комиссии Викулин Андрей Анатольевич;
2. **АО «СпецВысотСтрой»** (ИНН 7731174453);
3. **АО «СпецВысотСтрой»** (ИНН 9731021838);
4. **ООО «Голд-фил проектстрой»** (ИНН 7724317164);
5. **ООО «ПСК»** (ИНН 7714937176).

Присутствуют:

1. Главный специалист Контрольной комиссии Викулин Андрей Анатольевич.

ПОВЕСТКА ДНЯ

1. **Избрание секретаря заседания**;

2. **Рассмотрение дел о применении мер дисциплинарного воздействия к членам Ассоциации «СРО «ОПО»:**
   ООО «ПСК» (ИНН 7714937176).

3. **Контроль за исполнением решений Дисциплинарной комиссии по делам о применении мер дисциплинарного воздействия в отношении членов Ассоциации «СРО «ОПО»:**
   АО «СпецВысотСтрой» (ИНН 7731174453);
   АО «СпецВысотСтрой» (ИНН 9731021838);
   ООО «Голд-фил проектстрой» (ИНН 7724317164).

По первому вопросу повестки дня:

Выступила Клинова Галина Николаевна с предложением избрать секретарем заседания Самохотову Татьяну Анатольевну.

Результаты голосования:

«За»	3 (три)
«Против»	0 (ноль)
«Воздержались»	0 (ноль)

Приняли решение: избрать секретарем заседания Самохотову Т.А.

По второму вопросу повестки дня:

Слушали информацию главного специалиста Контрольной комиссии Викулина Андрея Анатольевича:

В Ассоциацию «СРО «ОПО» поступило уведомление о проведении плановой проверки Главным управлением государственного строительного надзора Московской области (Главгосстройнадзор Московской области) входящий номер: № 286 от 28.08.2020г. **в отношении члена Ассоциации ООО «ПСК»** (ИНН 7714937176; адрес местонахождения: 123001, город Москва, Трехпрудный переулок, дом 11/13, строение 2, этаж 1, помещение II, комната 3, офис 9).

В уведомлении указано следующее:

В ходе проведения плановой проверки в отношении **ООО «ПСК»** (ИНН 7714937176) при строительстве АЗС расположенной по адресу: Московская область, г. Долгопрудный, пр-кт Лихачевский было установлено, что:
1) не обеспечивается надлежащим образом ведение исполнительной документации, а именно не предоставлены Акты освидетельствования и приемки конструкций из монолитного железобетона здания сервисного обслуживания с торговым залом и оборудованным кафетерием; Акт на устройство вертикальной гидроизоляции на здания сервисного обслуживания с торговым залом и оборудованным кафетерием; Акт технической приемки фундаментов с приложением исполнительной документации на здания сервисного обслуживания с торговым залом и оборудованным кафетерием; Акт на монтаж всех ж/б и металлических элементов на здания сервисного обслуживания с торговым залом и оборудованным кафетерием; Акт выборочного контроля швов сварных соединений, выполненных на строительной площадке на здания сервисного обслуживания с торговым залом и оборудованным кафетерием; Радиографический контроль сварных стыков – нарушены требования: л.25,36 шифр проекта ПИР 76-18-ПОС.ТЧ, ч. 1 ст. 9.4 КоАП РФ
2) Не представлены акты испытаний на водоотдачу от 2-х существующих пожарных гидрантов на наружное пожаротушение. Испытания на водоотдачу производятся до начала строительства – нарушены требования: л.46 ПИР 76-18-ПОС.ТЧ, ч. 1 ст. 9.4 КоАП РФ

3) Перед выездом с площадки строительства, не обеспечено устройство для обмыва колес, конструктивно состоящее из герметичной емкости для приема загрязненной воды объемом не менее 1 куб.м. и приваренного к ней лотка, в качестве примера, выполненного из 1/2 трубы (L= 4 м, Q = 300), разрезанной по длинной стороне и перекрытой металлической решеткой. Уклон лотка-трубы выполнен в сторону приемной емкости для загрязненной воды – нарушены требования: л.48 шифр проекта ПИР 76-18-ПОС.ТЧ, ч. 1 ст. 9.4 КоАП РФ
4) В нарушении требований проектной документации на верхней части временного ограждения не выполнено устройство «Егозы» - нарушены требования: л. 77шифр проекта ПИР 76-18-ПОС.ТЧ, ч. 1 ст. 9.4 КоАП РФ

Рекомендуется:
- вынести **ООО «ПСК»** (ИНН 7714937176) предписание об обязательном устранении выявленных нарушений в **срок до 26.10.2020 г.** в соответствии со статьей 55.15 часть 1 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

Результаты голосования:
«За» 3 (три)
«Против» 0 (ноль)
«Воздержались» 0 (ноль)

Приняли решение:

Вынести **ООО «ПСК»** (ИНН 7714937176) предписание об обязательном устранении выявленных нарушений в **срок до 26.10.2020 г.** в соответствии со статьей 55.15 часть 1 Градостроительного кодекса Российской Федерации;

Направить выписку из настоящего протокола в **Главгосстройнадзор Московской области.**

Направить выписку из настоящего протокола **ООО «ПСК»** (ИНН 7714937176).

По третьему вопросу повестки дня:

Слушали информацию главного специалиста Контрольной комиссии Викулина Андрея Анатольевича:

3.1 Об устранении **АО «СпецВысотСтрой»** (ИНН 7731174453; адрес местонахождения: 121352, город Москва, улица Давыдковская, дом 3) нарушений, послуживших основанием для применения мер дисциплинарного воздействия (протокол Дисциплинарной комиссии Ассоциации «СРО «ОПО» № 268 от 25.08.2020г.), а именно: устранение нарушения пункта 4.6 статьи 4 Положения о членстве в Ассоциации «СРО «ОПО» (неоднократная, несвоевременная уплата в течение года членских взносов).

Рекомендуется:
- завершить дисциплинарное производство в отношении члена Ассоциации «СРО «ОПО»:
АО «СпецВысотСтрой» (ИНН 7731174453).

Результаты голосования:
«За» 3 (три)
«Против» 0 (ноль)
«Воздержались» 0 (ноль)

Приняли решение:
Завершить дисциплинарное производство в отношении члена Ассоциации «СРО «ОПО»:
АО «СпецВысотСтрой» (ИНН 7731174453).

Направить выписку из настоящего протокола **АО «СпецВысотСтрой»** (ИНН 7731174453).

3.2 Об устранении **АО «СпецВысотСтрой»** (ИНН 9731021838; адрес местонахождения: 121352, город Москва, улица Давыдковская, дом 3, квартира 337) нарушений, послуживших основанием для применения мер дисциплинарного воздействия (протокол Дисциплинарной комиссии Ассоциации «СРО «ОПО» № 268 от 25.08.2020г.), а именно: устранение нарушения пункта 4.6 статьи 4 Положения о членстве в Ассоциации «СРО «ОПО» (неоднократная, несвоевременная уплата в течение года членских взносов).

Рекомендуется:
- завершить дисциплинарное производство в отношении члена Ассоциации «СРО «ОПО»:
АО «СпецВысотСтрой» (ИНН 9731021838).

Результаты голосования:
«За» 3 (три)
«Против» 0 (ноль)
«Воздержались» 0 (ноль)

Приняли решение:
Завершить дисциплинарное производство в отношении члена Ассоциации «СРО «ОПО»:
АО «СпецВысотСтрой» (ИНН 9731021838).

Направить выписку из настоящего протокола **АО «СпецВысотСтрой»** (ИНН 9731021838).

3.3 Об устранении **ООО «Голд-фил проектстрой»** (ИНН 7724317164; адрес местонахождения: 115230, город Москва, Варшавское шоссе, дом 65, корпус 2, помещение V, комната 2А) нарушений, послуживших основанием для применения мер дисциплинарного воздействия (протокол Дисциплинарной комиссии Ассоциации «СРО «ОПО» № 268 от 25.08.2020г.), а именно: устранение нарушения пункта 4.6 статьи 4 Положения о членстве в Ассоциации «СРО «ОПО» (неоднократная, несвоевременная уплата в течение года членских взносов).

Рекомендуется:
- завершить дисциплинарное производство в отношении члена Ассоциации «СРО «ОПО»:
ООО «Голд-фил проектстрой» (ИНН 7724317164).

Результаты голосования:
«За» 3 (три)
«Против» 0 (ноль)
«Воздержались» 0 (ноль)

Приняли решение:
Завершить дисциплинарное производство в отношении члена Ассоциации «СРО «ОПО»:
ООО «Голд-фил проектстрой» (ИНН 7724317164).

Направить выписку из настоящего протокола **ООО «Голд-фил проектстрой»** (ИНН 7724317164).

Председатель Дисциплинарной комиссии
Ассоциации «СРО «ОПО» Г.Н. Клинова

Секретарь Дисциплинарной комиссии
Ассоциации «СРО «ОПО» Т.А. Самохотова

ЗАВЕРЕНО, ПРОШНУРОВАНО, ПРОНУМЕРОВАНО И СКРЕПЛЕНО ПЕЧАТЬЮ

Генеральный директор
Ассоциации "СРО "ОПО"

Самохотова Т.А