105066, Москва
Новая Басманная
28/1, офис 8
www.opo-np.ru
info@opo-np.ru
Тел.: +7 (499) 975-22-59
+7 (499) 975-22-61
+7 (499) 975-22-79

ОБЪЕДИНЕНИЕ ПОДРЯДНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ

Исх. № 309 от 24.07.2015г.

РЕШЕНИЕ ОБ ОТКРЫТИИ ДИСЦИПЛИНАРНОГО ПРОИЗВОДСТВА
№ 97

город Москва «24» июля 2015 года

Дисциплинарная комиссия в составе:

1. Клинова Галина Николаевна – Председатель комиссии
2. Самохотова Татьяна Анатольевна – Член комиссии
3. Швец Дмитрий Юрьевич – Член комиссии

24 июля 2015 года в связи с поступившим уведомлением (исх. № 09-СРО-306/15 от 14.07.2015 года) Комитета государственного строительного надзора города Москвы (МОСГОССТРОЙНАДЗОР) входящий номер № 024 от 22.07.2015 года **рассмотрены документы и материалы, в отношении члена Партнерства ООО «Строительно-монтажное управление № 12»** на заседании Дисциплинарной комиссии НП «ОПО» СРО (протокол № 97 от 24.07.2015 года).

В уведомлении сказано следующее:

ООО «Строительно-монтажное управление № 12» (ИНН 5046072134; свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства № 0018.04-2013-5046072134-С-185) при строительстве объекта капитального строительства «Торговый центр» по адресу: город Москва, Нахимовский проспект, владение 25, корпус 1, строение 1, выявлены нарушения требований проектной документации и технических регламентов, а именно
- нарушение утвержденного проекта № П-01/01-14-ПОС лист 14, 32 п.7.4.6. СНиП 12-03-2001, леса установлены не неподготовленное основание;
- нарушение утвержденного проекта № П-01/01-14-ПОС лист 14, 32 п.7.4.11. СНиП 12-03-2001, средства подмащивания (леса) не имеют ровных рабочих настилов, зазоры между досками превышают 5 мм, местами пропуски настила до 1-1,5 м, нет ограждений и бортовых элементов на высоте более 1,3 м;

- нарушение утвержденного проекта № П-01/01-14-ПОС лист 14, 32 п.7.4.10. СНиП 12-03-2001, в местах подъема людей на леса и подмости отсутствуют плакаты с указанием схемы размещения и величин допускаемых нагрузок, а также схемы эвакуации работников в случае возникновения аварийной ситуации. Для подъема и спуска людей отсутствуют лестницы;
- нарушение утвержденного проекта № П-01/01-14-ПОС лист 14, 32 п.7.4.17. СНиП 12-03-2001, средства подмащивания в процессе эксплуатации не осматриваются прорабом или мастеров через каждые 10 дней с записью в журнале работ;
- нарушение утвержденного проекта № П-01/01-14-ПОС лист 14, 32 п.7.4.14. СНиП 12-03-2001, п.3.2.3. ППР, паспорт «леса строительные рамные ЛСП-40» (элементы анкеровки), леса приняты в эксплуатацию по акту не в соответствии с предусмотренным креплением, обеспечивающим устойчивость, без ограждений, заземления;
- нарушение утвержденного проекта № П-01/01-14-ПОС, лист Стройгенплан, штаб строительства размещен в строящемся здании, бытовые помещения размещены вне специально отведенного места, частично за пределами границы стройплощадки, в ограждении стройплощадки имеются проемы;
- нарушение утвержденного проекта № П-01/01-14-ПОС лист 14, 32 п.5.13 и п.6.2.18. СНиП 12-03-2001, при работе на территории стройплощадки и на высоте рабочие не используют предохранительные пояса, средства индивидуальной защиты (каски);

К уведомлению приложены следующие документы:

1. Копия Протокола об административном правонарушении в области строительства от 08 июля 2015 года Комитета государственного строительного надзора города Москвы (МОСГОССТРОЙНАДЗОР) 121059, Москва, улица Брянская, дом 9

Представленные документы предполагают событие дисциплинарного нарушения по факту несоблюдения технических регламентов.

Принято решение об открытии Дисциплинарного производства, для принятия решения о применении мер дисциплинарного воздействия и определения вида нарушения, назначить заседание Дисциплинарной комиссии **на «30» июня 2015 года в 14 часов 00 минут** по адресу: **107078, город Москва, Докучаев переулок, дом 19**

1. Обеспечить присутствие уполномоченного представителя Комитета государственного строительного надзора города Москвы (МОСГОССТРОЙНАДЗОР) 121059, город Москва, улица Брянская, дом 9;

2. Обеспечить присутствие уполномоченного представителя **ООО «Строительно-монтажное управление № 12»** и представить на рассмотрение для дисциплинарного производства:

   А) Копии документарных подтверждений устранения, выявленных нарушений, по объекту капитального строительства «Торговый центр» по адресу: город Москва, Нахимовский проспект, владение 25, корпус 1, строение 1

Председатель

Дисциплинарной комиссии НП «ОПО» СРО Г.Н.Клинова

ЗАВЕРЕНО, ПРОШНУРОВАНО, ПРОНУМЕРОВАНО И СКРЕПЛЕНО ПЕЧАТЬЮ

Генеральный директор
НП "ОПО" СРО

Самохотова Т.А